

Број: ЈНМВ-06-2/2017
Дана: 23. 01. 2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, Директор Наручиоца ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ-06-2/2017**

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:

Понуђачу „БК УРБИНГ“ Краљево ул. Јована Бојовића бр. 80, понуда број 1064-п-17 од 10.03.2017. године, код наручиоца заведена под бројем 4190 од 13. 03. 2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 02.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-06-2/2017.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 06-2/2017 од 14.03.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 22. 03. 2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: Опрема за аутоматско хлорисање воде из бунара. Процењена вредност 2.000.000,00 динара без ПДВ-а

2. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Назив и седиште подизвођача
1	БК УРБИНГ Краљево	/	/
2	AQUA INTERMA INŽENJERING Београд	/	/
3	ХИДРОСАНИТАС Београд	/	/
4	ENVIROTECH Кикинда	/	

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Наручилац је у поступку стручне оцене понуда, тражио дана 15. 03. 2017. године, додатна појашњења понуде од Понуђача „Хидросанитас“ Београд. „Хидросанитас“ је доставио појашњење понуде са пратећом документацијом. Дана 17. 03. 2017. године. Комисија за јавне набавке (Радивоје Батинић и Милан Макивић) је 20. 03. 2017. године разматрала достављено појашњење понуде и након тога тражила да се Понуђач прецизно изјасни о

понуђеној опреми, с обзиром на потребу Наручиоца за унификацијом предметне опреме. „Хидросанитас„ је дана 22. 03. 2017. године, доставио додатно појашњење своје понуде. Након прикупљене комплетне документације у вези са понуђеном опремом, Комисија за ЈН констатује да Понуда понуђача „Хидросанитас“ из Београда има следеће одступања:

1. Дозирне пумпе типа ЕМЕС АМС МF произвођача ЕМЕС с.р.л. (Италија) уместо тражених пумпи, типа DDA 17-7. Такође није дата детљна ознака пумпи, па није могуће утврдити од којих материјала су израђени поједини делови пумпи. Максимални капацитет понуђених пумпи је 20 l/h (проток) уместо максимално тражених 17 l/h.
2. Понуђени су електромагнетни мерачи протока фирме АBB, типа Water Master FER 111 уместо тражених Waterflux 3000 „Krohne“ Немачка. Понуђени мерачи се разликују од тражених у конкурсној документацији, по томе што мерачи Waterflux имају оперативне тастере (Operating keys) са којима је могуће вршити оперативну контролу (дијагностику), а понуђени мерачи Water Master FER 111 немају ове тастере, па се за оперативну контролу (дијагностику) мора користити преносни РС рачунар.
3. Понуђени резервоари су од материјала РPHD, уместо тражених резервоара који треба да се израде од материјала HDPE.

Понуђена цена понуђача „Хидросанитас“ Београд је 1.810.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђача „Envirotech“ Кикинда, је доставио понуду чија цена опреме за аутоматско хлорисање воде у износу од 2.238.451,78 динара, што прелази процењену вредности јавне набавке,

4. Уколико је понуда одбијена због неубичајно ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: /

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача	Понуђена цена
1.	„БК УРБИНГ“ Краљево	1.969.355,12 динара без ПДВ-а 2.363.226,14 динара са ПДВ-ом
2	AQUA INTERMA INŽEWERING Beograd	1.983.600,00 динара без ПДВ-а 2.380.320,00 динара са ПДВ-ом

7. Понуђач којем се додељује уговор: „БК УРБИНГ“ Краљево ул. Јована Бојовића бр. 80,

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.



Директор

Данило Фурунцић, дипл. инж. арх.